

1-zügiger SCHWENDILATOR - Schornstein mit Multifunktionsschacht

1. Zug Schwendilator - Hochleistungsschornstein HL-LAS R20

Kennzeichnung: T400 N1 D 3 G50 L90, EN 13063-1 und EN 13063-3, Zulassung Z-7.1-3296
Raumluftunabhängiger Schornstein mit konzentrischem Zuluftschacht (Ringspalt),
für eine trockene Betriebsweise im Unterdruck
Abgastemperaturbereich 140°C bis 400°C, Russbrandbeständig

MFS Multifunktionsschacht 11x39 cm

Als Installationsschacht

Kennzeichnung: T400 G50 L90

Systembestandteile:

Leichtbeton-Außenschalen mit Multifunktionsschacht, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)

Abstandshalter aus Edelstahl

Teilwärmehämmung aus Mineralfaser-Dämmrohre

Keramik-Innenrohre in Rund mit Nut und Federbindung (gemäß EN 1457)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke
und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

Pos. 01	1,00	stgm	System HL-LAS MFS R20 -Mantelstein (MS MFS 39) 49x65 cm -Keramik-Innenrohr mit Nut+Feder, rund Ø20 cm -Teilwärmehämmung aus Mineralfaser-Dämmrohren -Abstandshalter, Edelstahl	EP	GP
Pos. 02	1,00	Stck	Grundpaket HL-LAS R20 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit mit Schiebrahmen (Einbau in Mantelstein) -1 Stck. Abströmhaube, Edelstahl -1 Stck. Säurekitt 6,0 kg. -1 Stck. Versetzanleitung -1 Stck. Typenschild	EP	GP
Pos. 03	1,00	Stck	Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Edelstahl	EP	GP
Pos. 04	1,00	Stck	Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Lack weiß	EP	GP
Pos. 05	1,00	Stck	Kondensatsammelschale für Nut+Feder Rohr Ø20 cm	EP	GP
Pos. 06	1,00	Stck	Rußplatte	EP	GP
Pos. 07	1,00	Stck	Feuerstätten-Anschlußstutzen als Zulage für HL-LAS R20, Öffnung 220 mm	EP	GP

Pos. 08	1,00	Stck	Frontplatte aus Mineralfaser	EP	GP
Pos. 09	1,00	Stck	Adapterset für Rauchrohranschluß Bestehend aus: -Adapter inkl. Doppelwandfutter und Wärmedämmung -Säurekitt 1,0 kg -Montageanleitung (Die Größe richtet sich nach der lichten Weite des Rauchrohres)	EP	GP
Pos. 10	1,00	Stck	Obere Reinigungsöffnung HL-LAS R20 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt mit Schiebrahmen (Einbau in Mantelstein)	EP	GP
Pos. 11	1,00	Stck	Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Edelstahl	EP	GP
Pos. 12	1,00	Stck	Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Lack weiß	EP	GP
Pos. 13	1,00	Stck	Revisionstür für Multifunktionsschacht Gr. 9,0x27,6 cm, verzinkt	EP	GP
Pos. 14	1,00	Stck	Zulage Revisionstür Ausführung in Edelstahl	EP	GP
Pos. 15	1,00	Stck	Zulage Revisionstür Ausführung in Lack weiß	EP	GP
Pos. 16	1,00	Stck	Abdeckplatte Einzügig für Typ HL-LAS MFS R20	EP	GP
Pos. 17	1,00	Stck	Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung	EP	GP
<u>Zusatzpositionen:</u>					
Pos. 18	1,00	Stck	Aussteifungs- und Bewehrungsset incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel, Fülltrichter und Montageanleitung In Verbindung mit Pos. 19 Einbaulänge 4,00 stgm Einbaulänge 5,00 stgm Einbaulänge 6,00 stgm Einbaulänge 7,00 stgm Einbaulänge 8,00 stgm Einbaulänge 9,00 stgm Einbaulänge 10,00 stgm	EP	GP
Pos. 19	1,00	Stck	Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung	EP	GP

Pos. 20	1,00	Stck	Wandhalterung für die Aussen,- Innenwandmontage	EP	GP
Pos. 21	1,00	Stck	Kragplatte für Verklinkerung Einzügig für Typ HL-LAS MFS R20	EP	GP
Pos. 22	1,00	Stck	Abdeckplatte als Sondermaß Einzügig für Typ HL-LAS MFS R20 (Überstand: 17 cm umlaufend - Abschluß bei Verklinkerung mit Wassernase)	EP	GP
Pos. 23	1,00	Stck	Zugbegrenzer Ø13 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-25 Pa	EP	GP
Pos. 24	1,00	Stck	Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa	EP	GP
Pos. 25	1,00	Stck	Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa mit gedämpfter Regelscheibe	EP	GP
Pos. 26	1,00	Stck	Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa mit gedämpfter Regelscheibe und Überdruckklappe	EP	GP