

1-zügiger SCHWENDILATOR - Schornstein mit F90 Umgebungsschacht

1. Zug Schwendilator - Universal-Schornstein W3G-LAS 14

Kennzeichnung: T400 N1 (P1) W 3 G50 L90, EN 13063-1 und EN 13063-3 ("D 3 G"), Zulassung Z-7.1-3296
Raumluftunabhängiger LAS-Schornstein mit konzentrischem Zuluftschacht (Ringspalt),
für eine trockene und/oder feuchte Betriebsweise im Unterdruck und Überdruck
Abgastemperaturbereich 30°C bis 400°C, Russbrandbeständig und Feuchteunempfindlich

2. Zug Schwendilator - Umgebungsschacht ALS 32 (32x32 cm)

Kennzeichnung: T400 G50 L90, EN 12446

Systembestandteile:

Leichtbeton-Außenschalen, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)

Abstandshalter aus Edelstahl

Teilwärmesdämmung aus Mineralfaser-Dämmrohre

Keramik-Innenrohre mit Muffe (gemäß EN 1457-2)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke
und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|---|----|----|
| Pos. 01 | 1,00 | stgm | Mantelstein MS 32 + 24, 42x79 cm Zweizügig lichte Weite Schacht 1: 32x32 cm lichte Weite Schacht 2: 24x24 cm | EP | GP |
| Pos. 02 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte Einzügig mit Umgebungsschacht für Typ W3G-LAS 14 + ALS 32 | EP | GP |
| Pos. 03 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung | EP | GP |
| 1. Zug W3G-LAS 14 | | | | | |
| Pos. 04 | 1,00 | stgm | System W3G-LAS 14 -Keramik-Innenrohr mit Muffe Ø14 cm -Teilwärmesdämmung aus Mineralfaser-Dämmrohren -Abstandshalter, Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 05 | 1,00 | Stck | Grundpaket W3G-LAS 14 Bestehend aus: -1 Stck. Kondensatsammelschale -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit mit Schiebrahmen (Einbau in Mantelstein) -1 Stck. Abströmhaube, Edelstahl -1 Stck. Säurekitt 6,0 kg. -1 Stck. Ziehstab mit Glätteschwamm -1 Stck. Versetzanleitung -1 Stck. Typenschild | EP | GP |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---|----|----|
| Pos. 06 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 07 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 08 | 1,00 | Stck | Rußplatte | EP | GP |
| Pos. 09 | 1,00 | Stck | Feuerstätten-Anschlußstutzen als Zulage für W3G-LAS 14, Öffnung 160 mm | EP | GP |
| Pos. 10 | 1,00 | Stck | Frontplatte aus Mineralfaser | EP | GP |
| Pos. 11 | 1,00 | Stck | Adapterset für Rauchrohranschluß Bestehend aus: -Adapter inkl. Doppelwandfutter und Wärmedämmung -Säurekitt 1,0 kg -Montageanleitung (Die Größe richtet sich nach der lichten Weite des Rauchrohres) | EP | GP |
| Pos. 12 | 1,00 | Stck | Obere Reinigungsöffnung W3G-LAS 14 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit mit Schieberahmen (Einbau in Mantelstein) | EP | GP |
| Pos. 13 | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 14 | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| 2. Zug ALS 32 (32x32 cm) | | | | | |
| Pos. 15 | 1,00 | Stck | Reinigungstür Gr. 19,6x27,6 cm verzinkt, ohne Schieberahmen | EP | GP |
| Pos. 16 | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 17 | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 18 | 1,00 | Stck | Typenschild | EP | GP |
| <u>Zusatzpositionen:</u> | | | | | |
| Pos. 19 | 1,00 | Stck | Aussteifungs- und Bewehrungsset incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel, Fülltrichter und Montageanleitung In Verbindung mit Pos. 20 Einbaulänge 4,00 stgm | EP | GP |

| | | | | | |
|---------|------|------|--|----|----|
| | | | Einbaulänge 5,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 6,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 7,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 8,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 9,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 10,00 stgm | EP | GP |
| Pos. 20 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung | EP | GP |
| Pos. 21 | 1,00 | Stck | Wandhalterung für die Aussen,- Innenwandmontage | EP | GP |
| Pos. 22 | 1,00 | Stck | Kragplatte für Verklinkerung Einzügig mit Umgebungsschacht für Typ W3G-LAS 14 + ALS 32 | EP | GP |
| Pos. 23 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte als Sondermaß Einzügig mit Umgebungsschacht für Typ W3G-LAS 14 + ALS 32 (Überstand: 17 cm umlaufend - Abschluß bei Verklinkerung mit Wassernase) | EP | GP |
| Pos. 24 | 1,00 | Stck | Membran-Abgasadapter | EP | GP |
| Pos. 25 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø13 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-25 Pa | EP | GP |
| Pos. 26 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa | EP | GP |
| Pos. 27 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa mit gedämpfter Regelscheibe | EP | GP |
| Pos. 28 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa mit gedämpfter Regelscheibe und Überdruckklappe | EP | GP |